
OPNAMERAPPORT

Versie 2.3 van 14-4-2009

**Ten behoeve van de Regeling
Brandveilig Gebruik Bouwwerken
(BGB)
volgens**

BRL-K21016 van 1-12-2008

Dit opnamerapport maakt, als bijlage, onderdeel uit van de BRL-K21016.

De gecertificeerde opnamebedrijven zullen met dit opnamerapport controles uitoefenen bij gebruikers van bouwwerken welke vrijwillig aan de Regeling BGB meedoen.

(Verzoek tot) wijzigingen in het opnamerapport worden door de klankbordgroep beoordeeld en zullen na goedkeuring worden opgenomen.

In totaal bestaat de checklist uit **146** vragen.

De vragen 1.1. t/m 1.5 onder het hoofdstuk "algemeen" worden niet meegenomen in telling om aan het totaal aan vragen te voldoen. In het hoofdstuk "algemeen" zit wel een kernpunt.

Van de resterende **141** vragen zijn **45** vragen welke als "kernpunt" zijn aangemerkt en **96** overige vragen.

Het niet voldoen aan een kernpunt betekent dat het keurmerk NIET wordt verleend.

Van de overige vragen moet minimaal **80%** positief kunnen worden beantwoord.

Let op:

Niet alle 146 vragen zijn op ieder bouwwerk van toepassing.

Alleen alle van toepassing zijnde vragen dienen uiteraard in orde te zijn.

Stel dat dit 39 kernpunten zijn en 89 van de overige vragen.

Om het keurmerk te krijgen geldt dan de volgende score:

Kernpunten	100%	39 stuks
Overige punten	80%	71 stuks (80% van 89)

Per bouwwerk zal dus moeten worden bepaald hoeveel vragen van toepassing zijn.

Verklaring van de kolommen:

- GB: Gebruiksbesluit (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken)
- BV: (model)Bouwverordening

Op grond van artikel 8, negende lid, van de Woningwet moet de gemeenteraad binnen een jaar na het in werking treden van het Gebruiksbesluit per 1 november 2008 de betreffende voorschriften van de bouwverordening in overeenstemming brengen met het Gebruiksbesluit. Zolang dit niet is gebeurd gelden de voorschriften van dit besluit rechtstreeks.

Kolom 3a geeft de verwijzing naar het artikel in het Gebruiksbesluit aan en kolom 3b het artikel in de (model)bouwverordening (11^e wijziging).

Opmerkingen:

- Kamergewijze verhuur is conform de BRL uitgesloten van het keurmerk;
- Europese normen kunnen de in dit document genoemde normen vervangen;
- Voor nadere informatie over de genoemde installaties wordt verwezen naar het boek "Brandbeveiligingsinstallaties; uitgave NVBR, ISBN-nummer 90-5643-254-0.
- Voor nadere informatie over brandwerende doorvoeringen wordt verwezen naar het boek "Brandveilige doorvoeringen"; uitgave van de SBR, ISBN-nummer 978-90-5367-456-7.

GEGEVENS

Naam bouwwerk		
Straat en huisnummer		
Postcode		
Gemeente		
Gebruiker		
Nummer KvK		
Contactpersoon		
Functie contactpersoon		
Telefoonnummer		
E-mail adres		
BGB Bedrijf		
Opsteller opnamerapport		
Functie opsteller		
Telefoonnummer(s)		06-

Datum 1 ^e opname		
Aanwezig	Naam	Namens
Datum 2 ^e opname		
Aanwezig	Naam	Namens

Bestemming bouwwerk		
Aantal personen		
Datum gebruiksvergunning		n.v.t.
Vergunningsnummer		n.v.t.
Datum gebruiksmelding		n.v.t.
Meldingsnummer		n.v.t.
Datum laatste opname		

Resultaat opname

	Aantal	Benodigd in orde	In orde
Kernpunten van toepassing	A	D (100% van A)	D
Overige punten van toepassing	B	C (80% van B)	E
Advies t.a.v. verlenen keurmerk	Positief / Negatief		

Voor een positief advies geldt: $D = A$ en $E \geq C$

1. Algemeen

1 nr.	2 Vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info	7 2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt			
1.1	Is de bestemming van het bouwwerk nog hetzelfde als in de gebruiksvergunning of - melding is vastgelegd?	2.11.1 resp. 2.12.1	6.1.1 6.1.6									
1.2 K	Zo niet, kan een nieuwe gebruiksvergunningaanvraag of - melding achterwege blijven?	2.11.1 resp. 2.12.1	6.1.2									
1.3	Is de gebruiker van het bouwwerk nog dezelfde (rechts)persoon als degene die op de gebruiksvergunning of -melding staat? Zo niet, bij "opmerkingen" de juiste gegevens van de nieuwe gebruiker invullen!	2.11.2 resp. 2.12.2	6.1.2 6.1.6									
1.4	Is het aantal personen nog conform de gebruiksvergunning, - melding of het aanvraagformulier? Zo niet, bij "opmerkingen" het juiste aantal invullen.	2.11.2 resp. 2.12.1 En 2.11.6 resp. 2.12.5	6.1.1 6.1.6									
1.5	Is de situatie (indelingen e.d.) van het bouwwerk nog in overeenstemming met de bescheiden (B.V. tekeningen) behorende bij de gebruiksvergunning, -melding?	2.11.1 lid 1 resp. 2.12.1 lid 4	6.1.6									

2. Bouwkundige voorzieningen (compartimentering)

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				Art. GB	Art. BV	1 ^e opname			2 ^e opname		
nr.	vraag			CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
2.1	Voldoen de brand- en rookwerende scheidingsen nog aan de gestelde eisen? (zie ook 2.2 – 2.4)	2.1.6	6.1.1 lid 1								
K											
2.2	Zijn de vereiste brandwerende vloeren / plafonds nog in orde?	2.1.6	6.1.1 lid 1								
K											
2.3	Wordt nog voldaan aan de vereiste brandwerendheden t.o.v. belendingen?	2.11.1 resp. 2.12.1	6.1.1 lid 1								
K											
2.4	Voldoen de doorvoeringen (incl. brandkleppen) in de brand- en rookwerende scheidingsen nog aan de gestelde eisen?	2.1.6	bijlage 3 art. 17								
K											
2.5	Worden rook- en brandwerende scheidingsen gesloten gehouden?	2.1.5 en 2.3.3	bijlage 4 art. 1/2								
K											
2.6	Voldoen materialen van de wanden en plafonds in de brand- en rookvrije vluchtroute nog aan klasse 2 (NEN 6065)	vergunning	6.1.1 lid 1								
K											
2.7	Voldoet de vloerafwerking in de brand- en rookvrije vluchtroute nog aan klasse T1 (NEN 1775)	vergunning	6.1.1 lid 1								
K											
2.8	Voldoen materialen van de wanden en plafonds in brand- en rookvrije vluchtroutes nog aan de eisen m.b.t. de rookproductie (NEN 6066)	vergunning	6.1.1 lid 1								
K											
2.9	Voldoen de materialen van de wanden, plafonds en vloerafwerking in overige ruimten nog aan de eisen? (NEN 6065 /	vergunning	6.1.1 lid 1								
K											

	NEB 6066 / NEN 1775)																		
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Ontvluchting

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				1° opname					2° opname		
nr.	vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
3.1	K Zijn de vereiste vluchtmogelijkheden nog aanwezig?	2.9.1	6.1.1 lid 1								
3.2	K Zijn de vluchdeuren onmiddellijk op de voorgeschreven wijze te openen? (zonder sleutels of andere losse voorwerpen)	2.3.5 lid 1	bijlage 4 art. 1.1 en 1.3								
3.3	Zijn deuren in een ruimte voor meer dan 100 personen en deuren waarop meer dan 100 personen bij het vluchten zijn aangewezen te openen met een lichte druk of met een panieksluiting? (uitzondering: celfuncties)	2.3.5 lid 2 en 3									
3.4	Is er de tekst "NOODDEUR VRIJHOUDEN" op de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een uitwendige scheidingsconstructie aangebracht?	2.3.5 lid 6	Bijlage 4 art. 1.4								
3.5	Is de vereiste (bouwkundige en/of elektrische) vluchtrouteaanduiding nog aanwezig en voldoende zichtbaar?	2.3.7 lid 1, 2 en 4	Bijlage 3 art. 13								
3.6	Voldoet de vluchtrouteaanduiding gedurende de werking op noodstroom, indien vereist, aan de inschakelbaarheid en zichtbaarheidsvereisten?	2.3.7 lid 3	Bijlage 3 art. 2.3								
3.7	Vindt er adequaat onderhoud	2.3.7									

	plaats aan de vluchtrouteaanduiding?	lid 5																	
3.8 K	Belemmeren automatisch werkende deuren (o.a. toegangssluisen) niet de ontvluchting?	2.3.5 lid 4	Bijlage 3 art. 12																
3.9 K	Zijn de deuren in vluchtroutes over de gehele breedte te openen?	2.3.5 lid 1	Bijlage 4 art. 1.1 6.1.1																
3.10 K	Zijn naar binnen draaiende deuren, indien vereist, in geopende stand vastgezet?	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4																	
3.11	Is er voldoende vloeroppervlakte per persoon beschikbaar?	2.3.1 lid 1	Bijlage 4 art. 6 lid 5																
3.12	Zijn stoelen in een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen gekoppeld?	2.3.1 lid 2	Bijlage 4 art. 6 lid 2																
3.13	Is er voldoende vrije ruimte tussen de zitplaatsen?	2.3.1 lid 3 en 4	Bijlage 4 art. 6 lid 4																
3.14	Voldoet het aantal zitplaatsen op een rij?	2.3.1 lid 5 en 6	Bijlage 4 art. 6 lid 3 en 4																
3.15	Zijn de gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen ten minste 1,1 meter breed?	2.3.2 lid 1	Bijlage 4 art. 6 lid 4																
3.16	Is voor een uitgang in een ruimte met stands, kramen, schappen, podia etc. een vrije ruimte met een lengte en een breedte van tenminste de breedte van deze uitgang?	2.3.2 lid 2																	

4. Ontvluchting obstakelvrij

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info			7 2 ^e opname				
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt		
4.1	Worden alle vluchtroutes te allen tijde over de vereiste breedte voldoende vrijgehouden van obstakels? (ook buiten)	2.9.1	6.4.1c bijlage 3 art. 24														
4.2	Zijn eventueel aanwezige kabels / snoeren voldoende vastgeplakt?	2.9.1	6.4.1c														

5. Brandmeldinstallatie (BMI)

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info			7 2 ^e opname				
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt		
5.1	Is er een brandmeldinstallatie vereist? Zo niet, ga naar afdeling 6.	2.2.1 lid 1	2.6.2 5.2.1														
5.2	Staat de brandmeldinstallatie in bedrijf?	2.2.1 lid 7	2.6.2 5.2.1														
5.3	Is een certificaat vereist? (zo ja, zie 2.1.4)	2.2.1 lid 9	2.6.4														
5.4	Komt het brandweerpaneel nog overeen met het bouwwerk?	2.2.1 lid 7															
5.5	Vinden de noodzakelijke sturingen (bv. kleefmagneten, luchtbehandeling, liften) bij een brandmelding plaats?	2.1.5, 2.9.1 of 2.2.1 lid 7															

6. Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info			7 2 ^e opname					
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt			
6.1	Is er een OAI vereist? Zo niet, ga naar afdeling 7.	2.3.6 lid 1 en 3	2.6.6 5.2.1															
6.2	Staat de OAI in bedrijf?	2.3.6 lid 4	2.6.6															
6.3 K	Verkeert de OAI nog in goede staat?	2.3.6 lid 5	Bijlage 3 art. 9.1															
6.4	Zijn alle op de goedgekeurde tekeningen weergegeven componenten nog aanwezig?	2.11.4 resp. 2.12.4	2.6.6															
6.5	Kan worden gesteld dat eventuele bouwkundige wijzigingen geen invloed zullen hebben op de kwaliteit (b.v. hoorbaarheid ontruimingssignaal) van de OAI	2.11.2 lid 3 Resp. 2.12.2 lid 3	6.1.1															

7. (Nood)verlichtingsinstallatie (NVI) en elektriciteitsinstallatie

1 nr.	2 Vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info			7 2 ^e opname					
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt			
7.1	Is er een NVI vereist? Zo niet, ga naar afdeling 8.	2.3.8 lid 1	6.1.1															
7.2	Verkeert de NVI nog in goede staat?	2.3.8 lid 2	Bijlage 3 art. 2.3															
7.3	Zijn alle op de (goedgekeurde) tekeningen weergegeven componenten nog aanwezig?	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4	6.1.1															

7.4	Kan worden gesteld dat eventuele bouwkundige wijzigingen geen invloed zullen hebben op de kwaliteit van de NVI	lid 1 2.11.2 lid 3 Resp. 2.12.2 lid 3	6.1.1																	
7.5	Geeft de elektrische installatie geen gevaar tot het ontstaan van brand?	2.1.1 lid 1	bijlage 3 art. 2.1 en 2.3																	
7.6	Is de meterruimte vrij van brandbare opslag?	2.9.1	6.4.1																	
7.7	Zijn er op toegangen waar blussen met water gevaar oplevert voorzien van een pictogram zwart/geel diagonaal gestreept?	2.9.1	6.4.1																	
7.8	Is er oriëntatieverlichting aanwezig in verduisterde ruimten waar meer dan 50 personen aanwezig zijn?	2.3.10	Bijlage 4 art. 3																	
7.9	Is er een recente rapportage conform de NEN 3140?	2.9.1																		

8. Blusmiddelen

1	2	3a	3b	4			5			6		7	
				1° opname			Opm.			Info		2° opname	
nr.	Vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	
8.1	Zijn de vereiste brandblusmiddelen nog aanwezig en voor direct gebruik goed bereikbaar?	2.4.1 lid 1 resp. 2.4.2 lid 1	bijlage 3 art. 11										
8.2	Worden "verborgen" blusmiddelen voldoende aangeduid?	2.4.3	Bijlage 4 art. 4										

9. Droge blusleiding(en)

1 nr.	2 Vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4			5			6		7	
				1 ^e opname			Opm.			Info		2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	
9.1	Is in het gebouw een droge blusleiding vereist? Zo niet, ga naar afdeling 10.	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1	6.1.1										
9.2	Verkeert de droge blusleiding nog in goede staat?	2.7.1 lid 2, 3 en 4	Bijlage 3 art. 6										

10. Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

1 nr.	2 Vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4			5			6		7	
				1 ^e opname			Opm.			Info		2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt	
10.1	Zijn er op het eigen terrein bluswatervoorzieningen vereist? Zo niet, ga naar afdeling 11.	2.7.2 lid 1	2.5.3										
10.2	Verkeren de brandkranen en bluswatervoorzieningen op eigen terrein nog in goede staat?	2.7.2 lid 2	Bijlage 3 art. 25										
10.3	Zijn deze nog voldoende bereikbaar?	2.7.2 lid 1	6.3.1 bijlage 3 art. 1										
10.4	Zijn deze voldoende zichtbaar aangegeven?	2.9.1											

11. Overdrukinstallatie

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				1 ^e opname					2 ^e opname		
nr.	Vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
11.1	Is er een overdrukinstallatie aanwezig? Zo niet, ga naar afdeling 12.	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1	6.1.1								
11.2	Is een certificaat vereist? (Zo ja, zie 2.1.24)	2.3.9	bijlage 3 art. 15								
11.3	Zijn op de betreffende deuren die leiden naar een overdruktrappenhuis de juiste teksten aangebracht? ("Hard duwen, trappenhuis kan op overdruk staan")	2.3.5 lid 5	bijlage 3 art. 12A								

12. (Brandweer)liften

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				1 ^e opname					2 ^e opname		
nr.	Vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
12.1	Is er een brandweerlift vereist Zo niet, ga naar afdeling 13.	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1	6.1.1								
12.2	Is/zijn de brandweerlift(en) nog aanwezig zoals op de goedgekeurde tekeningen is aangegeven?	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1	6.1.1								
12.3	Wordt jaarlijks onderhoud verricht en controle uitgevoerd op	2.6.3 en	bijlage 3								

	reinheid en veiligheid en goede werking van de (brandweer)lift(en)	2.9.1	art. 7						
12.4	Is er bij de, niet door de brandmeldcentrale gestuurde liften, de tekst "bij brand lift niet gebruiken" aanwezig?	2.9.1	6.4.1						

13. Verwarming en kookdoeleinden, afvoer van rook

1 nr.	2 Vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info	7 2 ^e opname	
				CFM	Niet	Nvt	CFM	Nvt	CFM		Niet	Nvt
13.1 K	Zijn m.b.t. de opstelling of het gebruik van de verbranding- of verwarmingsinstallatie voldoende voorzieningen getroffen tegen het ontstaan van brand?	2.1.1 lid 4	bijlage 3 art. 3.3									
13.2	Zijn de vereiste (ventilatie)openingen voor de toevoer van verbrandingslucht afvoer van rook nog aanwezig?	2.1.1 lid 3 en 5	bijlage 3 art. 3.3									
13.3 K	Geeft de verwarmingsinstallatie geen gevaar tot het ontstaan van brand?	2.1.1 lid 4 en 5	bijlage 3 art. 3.4									
13.4 K	Worden de rookkanalen regelmatig doeltreffend gereinigd?	2.9.1	Bijlage 3 art. 3.4									
13.5	Is een ruimte waarin een verbrandingstoestel met een nominale belasting > 130kW is opgesteld of waar een gemeenschappelijk stook- of warmwatertoestel aanwezig is vrij van opgeslagen brandbare goederen?	2.1.1 lid 2	bijlage 3 art. 3.1									
13.6	Is de omgeving van de stooktoestellen vrij van brandbare	2.9.1	bijlage 3									

	materialen?		art. 3.1										
13.7	Zijn er passende deksels / blusdekens bij de frituur aanwezig op een goed bereikbare plaats?	2.9.1	6.4.1										
13.8	Is er een aanduiding aangebracht op de deur van de gasmeterruimte met de tekst "Hoofdafsluiter gas"?	2.9.1	6.4.1										

14 Roken en open vuur

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname			5 Opm.			6 Info	7 2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM	Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt			
14.1 K	Worden er voldoende voorzieningen getroffen tegen het gevaar van roken en open vuur?	2.9.1	6.4.1 bijlage 3 art. 5									
14.2	Worden kaarsen op een veilige manier toegepast?	2.9.1	6.4.1 Bijlage 3 art. 5									
14.3 K	Wordt er niet gerookt of open vuur gebruikt: - in een ruimte bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof - bij een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken - bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof	2.1.2 lid 1	6.4.1									
14.4 K	Wordt het verbod te roken of open vuur te hebben aangegeven middels NEN 3011:2004?	2.1.2 lid 2	6.4.1									

15. Stofferingsversiering en aankleding

1	2	3a	3b	4		5	6		7							
				Art. GB	Art. BV		1 ^e opname	Nvt	Opn.	Info	CFM	2 ^e opname	Nvt	CFM		
nr.	vraag			CFM	Niet CFM											
15.1	Wordt brandbare stofferingsversiering vrijgehouden van warmtebronnen die warmer worden dan 90 °C	2.1.3 lid 4	bijlage 4 art 2.1													
15.2	Hangt aangebrachte plafondsversiering in besloten ruimtes voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen minimaal 2,5 meter boven de vloer?	2.1.3 lid 2	bijlage 4 art 2.2													
15.3	Zo nee, voldoet de locatie, de hoeveelheid en het soort bekleding?	2.1.3 lid 2	bijlage 4 art. 2.3 en 2.6													
15.4	Vindt er geen druppelvorming plaats boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik van personen?	2.1.3 lid 3	bijlage 4 art. 2.3													
15.5	Zijn eventuele ballonnen gevuld met onbrandbaar gas?	2.1.3 lid 5	bijlage 4 art. 2.4													
15.6	Voldoen de materialen en aankledingproducten in besloten ruimtes aan de daarvoor gestelde eisen?	2.1.3 lid 1	bijlage 4 art. 2.5													
15.7	Voldoet de toegepaste bekleding, stofferingsversiering aan de geldende eisen t.a.v. brand- en rookklassen?	Bouwbe sluit	bijlage 4 art. 2.6													
15.8	Is tegen of onder het plafond aangebracht glas veiligheidsglas of glas voorzien van een	2.3.11a														

	ingegoten kruisbewapening?												
15.9	Is textiel, folie of papier aangebracht in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad?	2.3.11b											

16. Stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				1° opname					2° opname		
nr.	vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
16.1	Zijn de stands, kramen, schappen, podia etc. brandveilig?	2.1.4 lid 1 en 2	6.4.1								

K

17. Afval

1	2	3a	3b	4			5	6	7		
				1° opname					2° opname		
nr.	vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Niet CFM	Nvt	Opm.	Info	CFM	Niet CFM	Nvt
17.1	Worden er onbrandbare asverzamelaars en vlamdovende prullenbakken gebruikt welke tevens zijn voorzien van een stalen deksel?	2.9.1	6.4.1								
17.2	Worden de asbakken elke dag geleegd in afsluitbare asverzamelaars?	2.9.1	6.4.1								
17.3	Wordt afval opgeslagen in onbrandbare, goed af te sluiten containers?	2.9.1	6.4.1								
17.4	Wordt afval buiten veilig opgeslagen?	2.9.1	6.4.1								

18. Brandgevaarlijke stoffen

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname		5 Opm.	6 Info		7 2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM		Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt
18.1	Zijn er in het gebouw brandgevaarlijke stoffen aanwezig?	2.1.8 lid 1	6.2.2 lid 1							
18.2	Zo ja, is hier door B&W ontheffing voor verleend of is er een melding gedaan en voldoen de soort, de hoeveelheid en de opslag?	2.1.8 lid 2, 3, 4 en 5	6.2.2 lid 2, 3 en 4							
18.3 K	Is er een veilige situatie bij de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen?	2.1.9 lid 1	n.v.t.							
18.4	Wordt bij de opslag van hout, anders dan in een gebouw voldaan aan de criteria van straling, bereikbaarheid en bluswater?	2.1.9 lid 2 en 3	n.v.t.							

19. Bereikbaarheid

1 nr.	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4 1 ^e opname		5 Opm.	6 Info		7 2 ^e opname	
				CFM	Niet CFM		Nvt	CFM	Niet CFM	Nvt
19.1	Zijn de verbindingswegen op eigen terrein voldoende vrij?	2.6.1 lid 1	Bijlage 3 art. 1							
19.2 K	Zijn krachtens de wet voorgeschreven opstelplaatsen over voorgeschreven hoogte en breedte vrij?	2.6.1 lid 2	2.5.3							

19.3 K	Zijn hekwerken die een verbindingsweg of opstelplaats afsluiten snel en gemakkelijk te openen?	2.6.1 lid 3	2.5.3									
19.4 K	Zijn alle aangewezen brandweeringangen conform gemaakte afspraken te openen?	2.6.2	2.5.3									

20. Nadere voorwaarden / gelijkwaardigheden / algemene indruk

1	2 vraag	3a Art. GB	3b Art. BV	4			6 Info	7	
				1° opname				2° opname	
Nr.				CFM	Niet CFM	Nvt		CFM	Nvt
20.1 K	Wordt aan alle nadere voorwaarden voldaan die aan de vergunning of melding zijn verbonden?	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1							
20.2 K	Zijn er gelijkwaardigheden toegepast van een in artikel 2.1 - 2.9 van het GB gesteld voorschrift waar niet aan wordt voldaan?	1.4	n.v.t.						
20.3	Is er een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten aanwezig?	2.8.1 resp. 2.11.4 en 2.12.4							
20.4 K	Wordt jaarlijks onderhoud verricht en controle uitgevoerd op de goede werking van de mobiele radiocommunicatieapparatuur?	2.9.1							
20.5	Is er een brandblusinstallatie aanwezig? (Zo ja, zie 21.29)	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1							

20.6	Is er een Rook- en warmte afvoerinstantie aanwezig? (Zo ja, zie 21.32)	2.11.4 lid 1 resp. 2.12.4 lid 1																
20.7	Zijn er situaties aangetroffen welke een positief advies tot verlening van het keurmerk in de weg staan?	2.9.1																
20.8	Voldoet het gebouw aan de minimale brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit bestaande bouw of de hogere eisen uit de bouw- / gebruiksvergunning of gebruiksmelding?	2.12.4 resp. 2.12.5																

21. Documenten / rapportages

1	2	3a	3b	4			5	6	7									
				1 ^e opname		Opm.			Info	CFM	Nvt	CFM	2 ^e opname					
Nr.	Vraag	Art. GB	Art. BV	CFM	Nvt													
Algemeen																		
21.1	Is er een logboek aanwezig in het bouwwerk?	2.10.1	Bijlage 3 art 19							Datum logboek:								
Bouwkundige voorzieningen																		
21.2	Is er een certificaat t.a.v. het afdichten van de sparingen / doorvoeringen aanwezig?	2.3.4	Bijlage 3 art 17							Nummer 1 ^e certificaat: Nummer vervolgcertificaat:								
21.3	Is er een door B&W aanvaard geldig document aanwezig bij toepassing van een aanvullende behandeling om aan de in het Bouwbesluit gestelde brandveiligheidseisen aan (een gedeelte van) de bouwconstructie te kunnen voldoen?	2.1.7	6.1.1 lid 1							Nummer document: Nummer onderhoudsrapport: Geldig tot:								

Brandmeldinstallatie (BMI)									
21.4	Is er een geldig certificaat aanwezig?	2.2.1 lid 9	bijlage 3 art 8					Nummer 1 ^e certificaat: Nummer vervolgcertificaat:	
21.5	Zo nee, kan de goede werking worden aangetoond d.m.v. een recent opleveringsrapport?	2.2.1 lid 8	bijlage 3 art. 8					Nummer opleveringsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:	
21.6	Vindt er beheer, controle en onderhoud plaats conform NEN 2654-1?	2.2.1 lid 8	bijlage 3 art 8					Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:	
21.7	Is er een Beheerder Brandmeldinstallaties beschikbaar?	2.2.1 lid 8							
Ontruimingsalarminstallatie (OAI) en ontruimingsplan									
21.8	Wordt de OAI gecontroleerd, onderhouden en beheerd conform NEN 2654-2?	2.3.6 lid 4	bijlage 3 art 9.1					Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:	
21.9	Is er een (door de brandweer goedgekeurd) ontruimingsplan aanwezig conform de NTA 8112-reeks?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2					Datum goedkeuring:	
21.10	Is er een registratie / evaluatie van de minimaal jaarlijkse ontruimingsoefening aanwezig?	2.10.1 lid 3c	bijlage 3 art 9.2					Registratie oefening nr: Evaluatie oefening nr:	
21.11	Heeft er korter dan een jaar geleden een ontruimingsoefening plaatsgevonden?	2.10.1 lid 3c	bijlage 3 art 9.2					Datum laatste oefening: Volgende oefening:	
21.12	Is de in het (door de brandweer goedgekeurde) ontruimingsplan opgenomen interne organisatie 24-uur beschikbaar?	2.10.1 lid 3b	6.1.1						
21.13	Zijn er voor de BHV'rs voldoende communicatiemiddelen aanwezig?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2						
21.14	Zijn er voldoende hulpmiddelen aanwezig voor minder valide personen?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2						

21.15	Wordt tijdelijk ingehuurd personeel (b.v. receptie) door middel van een vast protocol geïnstrueerd?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2										
21.16	Zijn er afspraken gemaakt over de wijze van ontruiming met andere in het gebouw gevestigde organisaties?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2										
21.17	Zijn alle in het ontruimingsplan aangegeven middelen en documenten direct beschikbaar voor de brandweer?	2.3.6 lid 5	bijlage 3 art 9.2										
21.18	Zijn, bij meerdere gebruikers binnen 1 bouwwerk, de ontruimingsplannen op elkaar aangepast?	2.3.6 lid 5	Bijlage 3 art 9.2										
Noodverlichtingsinstallatie (NVI)													
21.19	Wordt de NVI gecontroleerd en onderhouden volgens de inspectierichtlijn van de NFVN?	2.3.8 lid 2	bijlage 3 art 2.3										Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
21.20	Zijn de controle- en onderhoudswerkzaamheden geregistreerd in de objectdocumenten?	2.10.1	bijlage 3 art 19										Nummer onderhoudsrapport:
Blusmiddelen (draagbare blustoestellen en brandslanghaspels)													
21.21	Is er een registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.4.1 lid 2, 3 en 4 resp. 2.4.2 lid 1 en 3	bijlage 3 art 11 bijlage 4 art. 8										Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Droge blusleidingen													
21.22	Is er een registratie van de jaarlijkse en vijfjaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.7.1	bijlage 3 art. 6										Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:

Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen						
21.23	Is er een registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.7.2 lid 2	bijlage 3 art. 25			Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Overdrukinstallatie						
21.24	Is er een geldig certificaat aanwezig?	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer 1 ^e certificaat: Nummer onderhoudscertificaat:
21.25	Zo nee, kan de goede werking worden aangetoond d.m.v. een opleveringsrapport?	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer opleveringsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
21.26	Wordt de overdrukinstallatie gecontroleerd, onderhouden en beheerd conform NEN 2654-3?	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Luchtbehandelingsinstallatie						
21.27	Is er een registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Roltrappen						
21.28	Is er een registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.3.9	bijlage 3 art. 22			Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Brandblusinstallatie						
21.29	Certificaat brandblusinstallatie aanwezig?	2.5.1	bijlage 3 art. 10			Nummer 1 ^e certificaat: Nummer onderhoudscertificaat:
21.30	Zo nee, kan de goede werking worden aangetoond d.m.v. een recent opleverings- of onderhoudsrapport?	2.5.1	bijlage 3 art. 15			Nummer opleveringsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
21.31	Is er een registratie van de jaarlijkse controle en onderhoud aanwezig?	2.5.1	bijlage 3 art. 10			Nummer onderhoudsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:
Rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA)						
21.32	Is er een geldig certificaat aanwezig?	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer 1 ^e certificaat: Nummer onderhoudscertificaat:
21.33	Zo nee, kan de goede werking worden aangetoond d.m.v. een recent opleverings- of	2.3.9	bijlage 3 art. 15			Nummer opleveringsrapport: Uitvoerder: Uitvoerder bekwaam:

